

Pakosław, dnia 28.11.2011 r.

Zn.RGRB.271.7.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont i odnowa świetlic wiejskich w miejscowościach Chojno i Zaorle wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw”.

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 z dnia 25.10.2011 r.

W poz. 1.6 kosztorysu elektrycznego w zestawieniu materiałów występuje oprócz agregatu zasilania rezerwowego – wyposażenie w układ wentylacyjny (czerpnia, wyrzutnia powietrza) oraz układ odprowadzania spalin: czy te instalacje w wyznaczonym pomieszczeniu na agregat ma wykonać wykonawca instalacji do wyznaczonego pomieszczenia.

Odpowiedź:

Komplet instalacji czyli posadowienie agregatu, układ wentylacji i odprowadzenia spalin może wykonać wykonawca instalacji elektrycznych wg szczegółowych wytycznych i rysunków dostawcy/producenta agregatu. Kompletna instalacja agregatu może być różna w zależności od wybranego producenta.

z up. WÓJTA
Łukasz Burkiewicz
Zastępca Wójta