

Pakosław, dnia 15 marca 2012r.

Zn. RGRB 271.1.2012

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**  
**nr 2**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Chojno”


Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

W zamieszczonym przez Państwa przedmiarze w pozycji 25 brakuje ilości ziemi uprzednio zmagazynowanej. Proszę o uzupełnienie i odpowiedź.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pozycji 25 przedmiaru robót („roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. – z tymczasowego składowiska, do ponownego zasypu) na realizację przedmiotowego zadania winna znaleźć się wartość = 176,9 m<sup>3</sup>.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy