

Pakosław, dnia 4 marca 2013r.

Zn. RGRB 271.1.2013

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  
nr 2**

**dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osiek”**

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 3:**

W przedmiarze robót „Przepompownie ścieków PS1, PS2, PS3 z rurociągami tłocznymi” w dziale 2.1 w pozycji 17 podana została wartość robót pomiarowych w ilości 1254,00 km, gdzie długość rurociągów z rur ciśnieniowych wynosi 1254,00 m (poz. 23). Jaką przyjąć długość robót pomiarowych?

**Odpowiedź:**

Prawidłowa długość planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej z rur ciśnieniowych wynosi 1,254 km, czyli 1254,00 m. W dziale 2.1 w pozycji 17 podana została błędna wartość robót pomiarowych. Prawidłowa ilość wynosi 1,254 km. W związku z powyższym należy przyjąć roboty pomiarowe na długości 1,254 km.

**Przedłożone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

ZASTĘPCA WÓJTA

Łukasz Burkiewicz