

Pakosław, dnia 4 marca 2013r.

Zn. RGRB 271.1.2013

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**  
**nr 4**

**dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osiek”**

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN 100 i/lub DN 800 tworzywowych z PE monolitycznych, przeciw wyporowych poprzez poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku do nominalnej średnicy i zakończone teleskopem DN 630, pozwalającym na dopasowanie do nachylenia terenu  $\geq 3^{\circ}$ , a sztywność obwodowa trzonów wznoszących wynosi minimum 2 SN, ponadto wytrzymałość studzienki na wody gruntowe wynosi 2 metry od dna studzienek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiany studzienek średnic 1000 mm na studzienki tworzywowe.

**Przedłożone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

  
**ZASTĘPCA WÓJTA**  
Łukasz Bukiewicz